

平成 18 年（2006 年）8 月 2 日

市 議 会 議 員 様

教育委員会事務局管理部長
土 木 み ど り 部 長
健 康 福 祉 部 長
市 民 安 全 担 当 部 長

埼玉県ふじみ野市市営プール事故に係る本市水泳プールの点検結果について

7 月 31 日に埼玉県ふじみ野市市営プールで事故が発生したことを受け、本市が所管する水泳プールについて、下記のとおり緊急安全点検を実施いたしましたので報告します。

記

1 点検日

平成 18 年 8 月 1 日（火）～2 日（水）

2 点検内容

排水・吸水口の接続ボルトの緩み等の点検と監視員の指導徹底

3 点検結果

- ・排水蓋の一部ボルトの取替えを実施＝高坂小学校、富士見小学校
- ・馬堀中学校については、プール内の排水溝の蓋がコーティング材による固定のため、ボルト固定に改修を実施する予定（現在は使用中止）
- ・その他の水泳プールについては異常のないことを確認した。

4 所管する水泳プール（全 68 箇所）

教育委員会	市立小学校（34 箇所）
	市立中学校（19 箇所）
	市立総合高校（1 箇所）
	総合体育会館（横須賀アリーナ）温水プール（1 箇所）
	北体育会館温水プール（1 箇所）
	くりはま花の国プール（1 箇所）
土木みどり部	湘南鷹取 5 丁目第 2 公園プールほか 9 箇所
健康福祉部	健康増進センター（すこやかん）温水プール（1 箇所）

- （参考）
- ・本市が所管する水泳プールには流水プールはありません。
 - ・民間の水泳プールと私立の学校については、教育委員会が各施設管理者に注意喚起の通知を実施。私立の幼稚園・保育園については、こども育成部で注意喚起の通知を実施。

企画調整部市民安全課 内線 1401（直通 046-822-8401 fax046-827-3151）